



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 323, тел. 60-66-57 (код-3412),  
E-mail: [oktgp@18.mchs.gov.ru](mailto:oktgp@18.mchs.gov.ru)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА  
ИСКУССТВ № 1 ИМ.Г.А.КОРЕПАНОВА»,  
ИНН 1831050267, ОГРН: 1021801172557,  
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД  
ИЖЕВСК, УЛ. М. ГОРЬКОГО, 78

наименование организации, адрес места нахождения

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №02/40

«29» июня 2023 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору капитан внутренней службы  
Поликарпова Татьяна Валентиновна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 02/40 от 29 июня 2023 об административном правонарушении в  
области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо директора МБУ ОО ДО  
«ДШИ №1» Фролова Владислава Владимировича  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

### У С Т А Н О В И Л:

должностное лицо Фролов Владислав Владимирович в период с 14 часов 00 минут до 15 часов  
15 минут 6 июня 2023 года, при проведении проверки прокуратурой Октябрьского района г.  
Ижевска по соблюдению требований пожарной безопасности МБУ ОО ДО «ДШИ №1»,  
расположенной по адресу: Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 78,  
06.06.2023 г. в 15 час. 15 мин. допустил следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, установленные ч. 1 ст. 20.4 КоАП, а именно:

- 1) ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса №14, расположенном на втором этаже здания, в свету составляет менее 0,8 м (фактически 0,68 м), что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прим. 2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020;
- 2) высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, (фактически дверь из учебного класса №14 на втором этаже составляет 1,75 м, из учебного класса №13 на втором этаже составляет 1,76 м), что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прим. 2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020;

3) отсутствует расчет категории помещения по взрыво-пожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на двери кабинета №14 (фактически эксплуатируется как складское помещение). Расчеты не предоставлены. Категория на дверях помещения не обозначена, что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 4.2 СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);

4) допускается хранение горючих предметов (лавки) под лестничным маршем северной лестничной клетки, что является нарушением требований п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

5) водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения составляет менее 2,5 л/с (фактически ПК №1, №2, №3 — 1,3 л/с, ПК №4 — 1,4 л/с) что является нарушением требований п. 50 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст. 1, 2, 4, 5, 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 7.1 п. 7.9 СП 10.13130.2020;

6) помещения с различными классами функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение хранения сценических костюмов №22 категории В3 не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа), что является нарушением требований ст. 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013;

7) в здании не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, что является нарушением требований п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);

8) тип системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов (фактически установлен 2 тип СОУЭ при требуемом 3 типе), что является нарушением требований ст. 1, 4, 5, 6, 54, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 табл.1, п.7 табл.2 СП 3.13130.2009, п. 8, прил. №5 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

За что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)


Вам необходимо:

1. Безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

О принятых мерах необходимо сообщить в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323 или на эл. адрес: oktgp@18.mchs.gov.ru.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

**Т.В. Поликарпова**

(расшифровка подписи)

Представление получил(а)

\_\_\_\_\_  
дата, должность, подпись

( \_\_\_\_\_ )  
ФИО

представление направлено

\_\_\_\_\_  
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по УР (3412) 51-99-99



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@18.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 323, телефон 60-66-57,  
e-mail: oktgp@18.mchs.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №02/40  
о назначении административного наказания

«29» июня 2023 года

г.Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору капитан внутренней службы Полицарпова Татьяна Валентиновна  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении  
постановление прокурора района о возбуждении административного дела  
(ненужное зачеркнуть)

от «26» июня 2023 года и материалы на должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Фролов Владислав Владимирович
2. Дата и место рождения 29.05.1970 г.р., г. Ижевск
3. Адрес места жительства, тел. УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 50, кв. 48,  
тел. 8-905-875-06-06
4. Место работы (учебы) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 ИМ.Г.А.КОРЕПАНОВА» (МБУ ОО ДО «ДШИ  
№1»)
5. Занимаемая должность директор
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 94 15 № 495845 выдан отделом УФМС  
России по Удмуртской Республике в Ленинском р-не гор. Ижевска, 09.06.2015 г.  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
7. Привлекался (да) ли ранее к административной ответственности и когда не  
привлекался, со слов
8. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу  
русским
9. Нуждается ли в услугах переводчика не нуждается  
которому (ой) разъяснены его (ей)-права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ  
(указываются статьи и законодательный акт)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

(подпись)

Материалами дела установлено, что должностное лицо Фролов Владислав Владимирович  
(Фамилия, И., О.)

в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 15 минут 6 июня 2023 года, при проведении проверки прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска по соблюдению требований пожарной безопасности МБУ ОО ДО «ДШИ №1», расположенной по адресу: Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 78, 06.06.2023 г. в 15 час. 15 мин. допустил следующие нарушения требований пожарной безопасности, установленные ч. 1 ст. 20.4 КоАП, а именно:

1) ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса №14, расположенном на втором этаже здания, в свету составляет менее 0,8 м (фактически 0,68 м), что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прим. 2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020;

2) высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, (фактически дверь из учебного класса №14 на втором этаже составляет 1,75 м, из учебного класса №13 на втором этаже составляет 1,76 м), что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прим. 2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020;

3) отсутствует расчет категории помещения по взрыво-пожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на двери кабинета №14 (фактически эксплуатируется как складское помещение). Расчеты не предоставлены. Категория на дверях помещения не обозначена, что является нарушением требований ст. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, п. 4.2 СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);

4) допускается хранение горючих предметов (лавки) под лестничным маршем северной лестничной клетки, что является нарушением требований п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

5) водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения составляет менее 2,5 л/с (фактически ПК №1, №2, №3 — 1,3 л/с, ПК №4 — 1,4 л/с) что является нарушением требований п. 50 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст. 1, 2, 4, 5, 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 7.1 п. 7.9 СП 10.13130.2020;

6) помещения с различными классами функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение хранения сценических костюмов №22 категории ВЗ не отделено противопожарной перегородкой 1-го типа), что является нарушением требований ст. 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013;

7) в здании не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, что является нарушением требований п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);

8) тип системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов (фактически установлен 2 тип СОУЭ при требуемом 3 типе), что является нарушением требований ст. 1, 4, 5, 6, 54, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 табл.1, п.7 табл.2 СП 3.13130.2009, п. 8, прил. №5 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими

установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»,  
за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Рассмотрев постановление прокурора района о возбуждении производства об административном правонарушении, материалы административного дела, выслушав доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, установлено, что нарушения требований пожарной безопасности, допущенные директором МБУ ОО ДО «ДШИ №1» Фроловым В.В. по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 78 в 15 час 15 мин 06.06.2023 г., нашли подтверждение.

Вина Фролова В.В. заключается в том, что он, являясь директором МБУ ОО ДО «ДШИ №1», что подтверждается Приказом заместителя Главы Администрации г. Ижевска Д.А. Чистякова от 01.07.2021 г. №182П; Приказом заместителя Главы Администрации г. Ижевска Д.А. Чистякова от 22.06.2022 г. №133П; выпиской из ЕГРЮЛ от 28.06.2023 №ЮЭ9965-23- 91019238, обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Фролов В.В. не предпринял всех зависящих от него мер по недопущению нарушений требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- 1) собственники имущества;
- 2) руководители федеральных органов исполнительной власти;
- 3) руководители органов местного самоуправления;
- 4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- 5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- 6) должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности явились следствием бездействия Фролова В.В., имевшего возможность для соблюдения указанных требований, но не принявшего всех зависящих мер по соблюдению требований пожарной безопасности и устранению имеющихся нарушений. Таким образом, вина Фролова В.В. в совершении вменяемых нарушений требований пожарной безопасности, нашла свое подтверждение.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях РФ установлена административная ответственность.

Фроловым В.В., не были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности и их недопущению. При проведении проверки и производстве по делу об административном правонарушении Фроловым В.В., не было представлено доказательств принятия мер по недопущению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В ходе производства по делу об административном правонарушении вопрос виновности Фролова В.В., в выявленных нарушениях требований пожарной безопасности исследовался и нашел свое подтверждение.

Своими действиями (бездействиями) директор МБУ ОО ДО «ДШИ №1» Фролов

Владислав Владимирович совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь: 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10; п. 2,3 ч. 1 ст 4.2, п. 1 ч. 1 ст 4.2 КоАП РФ,

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

принимая во внимание смягчающие административную ответственность обстоятельства: правонарушение совершено впервые, раскаяние лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; отягчающие административную ответственность обстоятельства: не усматриваются.

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Должностное лицо: директора МБУ ОО ДО «ДШИ №1» Фролова Владислава Владимировича

в случае привлечения к ответственности должностного лица указывается должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество, привлекаемого лица

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо Фролова Владислава Владимировича привлечь к административной ответственности в виде предупреждения.

3. Разъяснить гр. Фролову В.В. ст.30.1-30.3 КоАП РФ и объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в районный суд по месту рассмотрения административного дела:

Главному государственному инспектору г. Ижевска по пожарному надзору Кочурову К.В. по адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 67;

Октябрьский районный суд г.Ижевска по адресу: г. Ижевск, ул. Родниковая, 60.

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

Государственный инспектор города Ижевска  
по пожарному надзору капитан внутренней службы

М.П.



(подпись лица, вынесшего постановление)

(Поликарпова Т.В.)

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил 29.06.2023

дата, подпись правонарушителя

Фролов В.В.

ФИО

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № 02/ от «  » \_\_\_\_\_ 2023г.

исполнено «  » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(номер финансового документа)

Постановление вступило в законную силу «  » \_\_\_\_\_ 2023г.

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вступления в законную силу.

Телефон доверия г.Ижевск – (3412) 51-99-99

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА  
Муниципальное бюджетное учреждение  
образовательная организация дополнительного образования

**«Детская школа искусств № 1  
Им. Г.А. Корепанова»**  
(МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»)



426008, г.Ижевск, ул. М.Горького, 78 тел. (факс) (3412) 78-55-85, 78-38-06, 78-25-43, E-mail: izhdshil@yandex.ru

От 11.07.2023 № 33

на № 0326 от 11.04.2023 г.

И.о.начальнику Управления по  
культуре и туризму Администрации  
г. Ижевска  
Т.Р.Шитовой

Уважаемая Татьяна Рашитовна!

Во исполнении Постановления № 02/40 от 29.06.2023г. Управления надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР необходимо устранить следующие замечания, требующие больших финансовых затрат:

п.1 Постановления (Приложение 1): Ширина двери кабинета № 14 не соответствует требованиям ПБ.

Стоимость двери кабинета 14 с откосами, монтажом в соответствии с коммерческим предложением составит 34 632 руб. (Приложение 2);

п.2 Постановления: Высота двери кабинета 13 не соответствует требованиям ПБ.

Стоимость двери кабинета 13 с откосами, монтажом в соответствии с коммерческим предложением составит 29 415 руб. (Приложение 3);

п.5 Постановления: Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения не соответствует нормам ПБ.

В результате проработки данного вопроса требуется проведение проектных работ (проектов) и проведения негосударственной экспертизы. Общая стоимость проектных работ составит 280 000 руб.- 300 000 руб. (Приложение 4).

В последующем потребуются работы по монтажу и замене труб водоснабжения на хозяйственные бытовые нужды. Стоимость будет определена после проектных работ.

п.6 Постановления: Дверь помещения кабинета 22 не соответствует нормам ПБ.

Стоимость металлической двери кабинета 22 с откосами, монтажом в соответствии с коммерческим предложением составит 34 632 руб. (Приложение 3);

п.7 Постановления: отсутствует техническая документация на системы пожарной защиты.

Разработка комплекта технической документации в соответствии с коммерческим предложением составит 55 000 руб. (Приложение 5);

Вх. от 11.07.2023



п.8 Постановления: Тип системы оповещения и управления эвакуации не соответствует нормам ПБ.

Стоимость работ по монтажу системы тревожного оповещения помещения 3 типа СОУЭ, включая проект и материалы в соответствии с коммерческим предложением составит 252 842 руб. (Приложение 6)

Общая сумма финансовых средств для устранения данных замечаний составит 706 521 руб.

На основании вышеизложенного прошу включить в бюджетную заявку денежные средства в полном объеме для выполнения предписания надзорного органа

Приложения:

- 1.Постановление 02/40 от 29.06.2023г. Управления надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР (Приложение 1);
- 2.Коммерческое предложение ИП Берсенев С.Л. (Приложение 2);
- 3.Коммерческое предложение ИП Берсенев С.Л. (Приложение 3);
- 4.Коммерческое предложение ООО НПП «Теплокуб» (Приложение 4);
- 5.Коммерческое предложение ООО НПК «Технология» (Приложение 5);
- 6.Коммерческое предложение ООО «Топлайн» (Приложение 6);

С уважением,  
И.о.директора МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»



Рева С.В.

Исп. Горбунов  
Сергей Александрович  
8 912 014 95 65

УПРАВЛЕНИЕ ПО  
КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ИЖЕВСКА



ИЖКАР  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛУЧЕБЕРЕТЬЯ ПО  
ТУРИЗМУ КИВАЛТОННИ

Кирова ул., д.115, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426008, (юр.адрес г.Ижевск, Пушкинская ул., д. 276,  
Удмуртская Республика, 426070)  
тел./факс 414-777, 414-776, e-mail: uk@izh.udmr.ru  
ИНН 1826000944, КПП 183101001

на № 18.07.2023 № 5668/1  
33 от 11.07.2023

Директору МБУ ОО ДО «Детская  
школа искусств № 1 им. Г.А.  
Корепанова»  
В.В. Фролову

Нарочно

Уважаемый Владислав Владимирович!


Рассмотрев Ваше письмо об устранении предписаний Управления надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска Главного Управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР от 29.06.2023 г. № 02/40 Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска сообщает следующее.

Управлением по культуре и туризму Администрации города Ижевска сформирована «дорожная карта» по выполнению мер антитеррористической защищенности учреждений культуры и детских школ искусств на 2024 – 2028 годы с расчетом необходимых затрат. Ведется работа по составлению бюджетной заявки в проект бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов в которую, в том числе, будет включена сумма на устранение предписаний по Вашему учреждению. «Дорожная карта» и бюджетная заявка будут направлены в Управление финансов Администрации города Ижевска для включения в проект бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы.

Начальник Управления

Т.Р. Шитова

Исп. Грабовская Анна Сергеевна  
Тел. 414-777 (3709)





426008, г.Ижевск, ул. М.Горького, 78 тел. (факс) (3412) 78-55-85, 78-38-06, 78-25-43, E-mail: izhdshi1@yandex.ru

От 27.07.2023 г. № 35  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Главному государственному  
инспектору г.Ижевска по пожарному  
надзору

К.В. Кочурову

### О выполнении представления и принятых мерах

С целью устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, согласно Постановления Управления надзорной деятельности и профилактической работы г.Ижевска от 29.06.2023 г. № 02/40, сообщаю о принятых мерах:

№ п/п	Перечень требований об устранении по Предписанию	Меры по устранению	Срок исполнения
1.	Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса №14 на втором этаже в свету менее 0.8 м, фактически 0,68 м.	Направлено письмо (от 11.07.2023 г. №33) Учредителю (Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска) о финансировании предписанных мероприятий (приложение 1)	Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем)
2.	Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: - дверь из учебного класса №14 на втором этаже 1.75 м; - дверь из учебного класса №13 на втором этаже 1.76 м.	Направлено письмо (от 11.07.2023 г. №33) Учредителю (Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска) о финансировании предписанных мероприятий (приложение 1)	Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем)
3.	Отсутствует расчет категории помещения по взрыво-пожароопасности, а также определение класса зоны каб. №14	Произведен расчет и определен класс зоны каб. №14 (приложение 2); Категория на дверях помещения будет обозначена после изготовления соответствующей таблички	Выполнено (июль 2023) Август 2023
4.	Хранение горючих предметов (лавки) под лестничным маршем северной лестничной клетки	Горючие предметы убраны, дальнейшее хранение горючих предметов – не допускается	Выполнено (июль, 2023)

5.	Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3-1,4 л/с.		Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем)
6.	Помещения с различными классами функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (хранение костюмов)	Направлено письмо (от 11.07.2023г. №33) Учредителю (Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска) о финансировании предписанных мероприятий (приложение 1)	Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем)
7.	В здании не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты		Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем)
8.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов (фактически установлен 2 тип СОУЭ при требуемом 3 типе)		Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем)

- Приложение:
1. Скан письма в Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска от 11.07.2023 г. №33 на 1 л.
  2. Скан документа: Определение категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности и классов зон (каб. №14) на 3-х л.

Директор

В.В. Фролов